



Departament Zakupów
Tel.: (+48 22) 340 19 22
Faks: (+48 22) 340 10 65

Warszawa, 8 lutego 2010 r.

Wg rozdzielnika

D2/BG/158/10

Dot.: Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzone w trybie zapytania o cenę na: „**Modernizację bram wjazdowych w budynku przy ul. Mysiej 2**”.

Zgodnie z pkt 1.5.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przekazujemy pytania Wykonawcy, które wpłynęły do Zamawiającego, wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający jako sterowanie bram imienne rozumie przypisanie pilota danej osobie z określonymi uprawnieniami do obsługi poszczególnych bram bez identyfikacji systemu KD?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający jako sterowanie bram rozumie przypisanie pilota danej osobie i wydzielenie jej stref dostępu z identyfikacją użytkownika do systemu KD.

Pytanie 2:

Czy użycie danego pilota ma być zarejestrowane w systemie KD zakładu? Jeżeli tak to realizacja tego typu zadania nie jest możliwa za pomocą pilotów - tylko karty zbliżeniowe.

Odpowiedź:

Użycie pilota ma zapewnić dostęp do wyznaczonych stref wskazanym przez Zamawiającego osobom oraz ich rejestrację w systemie KD. System monitorowania bram musi mieć możliwość rozbudowy i możliwość późniejszego podłączenia do systemu Kontroli Dostępu.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający może określić ilość pilotów/kart do bram?

Odpowiedź:

Zamawiający określa ilość pilotów do bram na 20 sztuk.

Pytanie 4:

Czy bramy 4 i 5 mają być sterowane z pilota? (czy za pomocą czujki ruchu + fotokomórka?)

Odpowiedź:

Obecnie bramy te są sterowane za pomocą czujki ruchu i fotokomórki. Bramy 4 i 5 muszą mieć sterowanie z czujki ruchu + fotokomórki z możliwością rozbudowy sterowania za pomocą pilota.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający może określić ilość obsługiwanych bram z jednego pilota/karty?

Odpowiedź:

Jeden pilot musi obsługiwać bramy oznaczone nr. 2, 3, 6.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający jako oprogramowanie kontrolerów bram rozumie możliwość podglądu kto w danym momencie obsługuje bramę?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający może podać typ systemu KD który obecnie używany jest na zakładzie?

Odpowiedź:

Tak. Powyższe informacje zostaną udostępnione Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający może określić szerokość światła przejścia drzwi serwisowych w bramie nr 3?

Odpowiedź:

Zgodnie z Rozporządzeniem. Ministra Infrastruktury z 21.04.2002 r. – drzwi dwuskrzydłowe 120cm (30+90cm).

Pytanie 9:

Czy drzwi serwisowe w bramie mają być wyposażone w system drzwi ewakuacyjny - zamek i okucia paniczne?

Odpowiedź:

Drzwi serwisowe w bramie muszą spełniać wymogi drzwi ewakuacyjnych i powinny być wyposażone w zamek i sztabę paniczną oraz ich oznakowanie.

Pytanie 10:

Czy zamawiający może określić wygląd bram zewnętrznych przeszklenia, panel pełny, kratka wentylacyjna, wentylacja?

Odpowiedź:

Zamawiający określa wygląd bram zewnętrznych w następującym układzie:

Brama segmentowa składa się z 5 segmentów równych wysokościowo.

Bramę można podzielić w następujący sposób licząc od dołu:

- Dolny segment - kratka rozciągająca lub panel z wypełnieniem z blachy aluminiowej z pianką PU,
- Drugi i trzeci segment - panel pełny,
- Czwarty i piąty przeszklony - jako naświetlenie.

Pytanie 11:

Czy Zamawiający dysponuje aktualnym projektem systemu sygnalizacji włamania i napadu?

Odpowiedź:

Tak. Ww. projekt zostanie udostępniony Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Pytanie 12:

Pojawiła się rozbieżność w terminie wykonania projektu (w SIWZ jest 3 tygodnie, w umowie 2 tygodnie). Jaki przyjąć czas wykonania projektu?

Odpowiedź:

Termin wykonania projektu wykonawczego przez Wykonawcę wynosi 3 tygodnie.

Jednocześnie informujemy, iż treść powyższych wyjaśnień i odpowiedzi do SIWZ, są wiążące dla Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.

Z poważaniem

Tomasz Złotowski